

Rozstaw rur, zużycie rury, ilość obiegów dla pomieszczeń z planowanym ogrzewaniem podłogowym												
Nr	Pokój	Temp.	Abrutto	Aczynna	Podłoga	Rozstaw	Zużycie rury na m2	Zużycie rury całkowite	Dobiegówki	Razem	Il. obiegów	Długość/ pętla
-	-	stC	m2	m2	-	mm	m/m2	m	m	m	szt.	m
parter												
1	wiatrołap	16	6,00	6,00	ceramika	150	6,5	39	5	44	1	44
3	hol	20	6,86	6,86	panele	150	6,5	45	-36	9	0	0
4	łazienka	20	5,80	5,30	ceramika	100	9,5	50	6	56	1	56
5	Pokój	20	8,70	8,70	panele	150	6,5	57	8	65	1	65
6	salon	20	25,75	25,75	panele	150	6,5	167	12	179	2	90
7	kuchnia	20	7,44	7,44	ceramika	150	6,5	48	8	77	1	77
8	spiżarka	20	3,20	3,20	ceramika	150	6,5	21				
SUMA			63,75	63,25						430	6	

rozdzielacz w holu

przedsionek ogrzany z przedłużonych dobiegówek