



RZUT PIWNICY – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			NAWIEW [m³/h]	WYWIEW [m³/h]
NR	NAZWA	POW. UŻYTKOWA		
0.01	KORYTARZ + SCHODY	9,30 m²	–	–
0.02	SPIŻARKA	5,90 m²	–	30
0.03	POM. REKREACYJNE	28,40 m²	90	–
0.04	KOTŁOWNIA	8,70 m²	–	–
0.05	PIWNICA	8,50 m²	–	–
0.06	GARAŻ	35,80 m²	–	–
RAZEM		96,60 m²	90 m³/h	30 m³/h

 ANEMOSTATY WYWIEWNE  
 ANEMOSTATY NAWIEWNE



42-200 Częstochowa ul. Batalionów Chłopek 19

DOM JEDNORODZINNY  
INST. WENT. MECH.

RZUT PIWNICY  
skala 1:100

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

OPRACOWAŁ:

ZATWIERDZIŁ:

RYSUNEK NR

**W1**

LIPIEC 2010

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E